

## АКТ ГОТОВНОСТИ ЗДАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 000027990 ОТ 17.07.2014

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЭУ № 3 ООО «ПетербургГаз»:

мастер Рябова Людмила Владимировна

и представитель ГБОУ СОШ №619. Крючкову Геннадия Александровичу

составили настоящий акт о том, что при приёмке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Черкасова, дом 7, корпус 2, литера А

### 1. Имеются в наличии:

1.1. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, проверку дымовых и вентиляционных каналов и выполнение мероприятий по Распоряжению мэра Санкт-Петербурга № 285-р от 28.03.1994 по обеспечению безопасности эксплуатации городских газовых сетей, из числа лиц прошедших обучение и сдавших экзамены по «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03. \_\_\_\_\_

Да

1.2. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) с результатами ежедневной проверки на загазованность подвалов зданий расположенных на расстоянии до 50 м в обе стороны от подземного газопровода. \_\_\_\_\_

Да

1.3. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) для регистрации результатов осуществления своевременной проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов. \_\_\_\_\_

Да

1.4. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. \_\_\_\_\_

Не требуется (ГБОУ СОШ №619)

1.5. Заборные штуцера диаметром 25 мм для отбора проб на загазованность из каждого отсека подвалов зданий, расположенных на расстоянии от газопровода на расстоянии до 50 метров \_\_\_\_\_

Да

1.6. Информация в парадных зданиях о телефонах аварийной газовой службы ООО «ПетербургГаз» «04» и Контакт-центра (горячая линия) т.610-04-04. \_\_\_\_\_

Не требуется

### 2. Обеспечены:

2.1. Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалах зданий, уплотнение мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий \_\_\_\_\_

Да

2.2. Надлежащее состояние подвалов, технических коридоров и подполий зданий, постоянное функционирование электроосвещения и вентиляции \_\_\_\_\_

Да

2.3. Продухи в подвалах и технических подпольях, не имеющих вытяжной вентиляции \_\_\_\_\_

Да

2.4. Установка сигнализаторов загазованности в общественных зданиях с массовым скоплением людей (для учебных, лечебных и зрелищных учреждений, общежитий и др.) \_\_\_\_\_

Да



2.5. Наличие отверстий в крышках колодцев диаметром не менее 15-20 мм для проверки колодцев на загазованность без снятия крышек (п3.2 распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 28 марта 1994 г. №285-р об утверждении положения по обеспечению безопасности эксплуатации городских газовых сетей). \_\_\_\_\_

Не требуется

2.6. Постоянно поддерживать в исправном состоянии указательные знаки расположения колодцев подземных коммуникаций (п3.3 распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 28 марта 1994 г. №285-р об утверждении положения по обеспечению безопасности эксплуатации городских газовых сетей). \_\_\_\_\_

Не требуется

2.7. Устранение замечаний, выявленных ГРО (нарушение охранных зон газопровода, прочие замечания – работа по уведомлениям). \_\_\_\_\_

Не требуется

Здание к зиме принято (фактическая дата)

17.07.2014

Здание к зиме не принято (повторная дата)

Представитель ПЭУ № 3 ГРО «Петербурггаз» мастер

Рябова Людмила Владимировна

Представитель – владелец здания

Крючков Геннадий Александрович

